令和8年度　放流水水質検査

	単位	令和8年 4月	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	令和8年 9月	令和8年 10月	令和8年 11月	令和8年 12月	令和9年 1月	令和9年 2月	令和9年 3月	上段：基準値 下段：計画値
水素イオン濃度（pH）	pH	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6								5.8～8.6 5.8～8.6
生物化学的 酸素要求量（BOD）	mg/L	0.7	1.0	1.2	1.9	0.7								10以下 10以下
化学的 酸素要求量（COD）	mg/L	5.7	5.8	6.6	6.7	7.0								10以下
浮遊物質量（SS）	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								15以下 15以下
大腸菌数	CFU/mL	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満								800以下 800以下
アンモニア性窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
塩化物イオン（CL）	mg/L	54	39	47	52	42								
気温	℃	11.0	25.7	24.5	22.7	25.6								
水温	℃	22.0	23.0	24.5	25.3	26.6								
透視度		50度以上	50度以上	50度以上	50度以上	50度以上								

※検査結果はすべての項目において排水基準に適合しています。