

(平成25年3月28日)

平成25年第1回常総衛生組合議会
(定例会)

会 議 録

平成25年第1回常総衛生組合議会（定例会）

議 事 日 程

平成25年3月28日（木） 午後1時30分開議

- 日程第1 会議録署名議員の指定について
- 日程第2 会期の決定について
- 日程第3 管理者報告
- 日程第4 議案第1号、平成25年度常総衛生組合一般会計予算について

本日の出席議員

1番	石川寛司 君	2番	吉岡久男 君	3番	長谷川信市 君
4番	古川よし枝 君	5番	古舘千恵子 君	6番	倉持 守 君
7番	寺田文彦 君	8番	岡野一男 君		

説明のための出席者

管 理 者	片庭正雄 君				
副管理者	高杉 徹 君	会田真一 君	吉原英一 君		
事務職員	事務局長 大滝 伸 君	施設管理課長 染谷 功 君			
	主幹 臺 匡史 君				

開会宣言

午後1時25分

議 長（吉岡久男 君）

これより本会議に入ります。只今の出席議員数8名です。定数に達しておりますので、平成25年第1回常総衛生組合議会定例会を開会いたします。地方自治法第121条の規定による議案等説明のための出席者

は、お手元にご配布のとおりでありますので、ご報告申し上げます。

議長（吉岡久男 君）

それでは、日程第1に入ります。

会議録署名議員の指名について、会議録署名議員は、会議規則第36条の規定により議長において、指名いたします。

6番 倉持 守 議員さんと

7番 寺田文彦 議員さんの

2名をご指名いたします。

議長（吉岡久男 君）

日程第2に入ります。

会期の決定についてを議題といたします。会期を本日1日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長（吉岡久男 君）

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日1日と決定されました。

議長（吉岡久男 君）

日程第3に入ります。

管理者報告について、片庭管理者の報告を求めます。

管理者（片庭正雄 君）

本日は大変お忙しい中、平成25年第1回常総衛生組合議会定例会にご出席くださりまして、まことにありがとうございます。

先ほど、議長さんからご紹介のとおり、新しく選出されました寺田議員さんには、よろしくお願ひ申し上げます。

組合の運営につきましては、皆様のご理解とご協力をいただき、構成団体のし尿及び浄化槽汚泥をトラブルも無く、処理をしていることをご報告申し上げます。

昨年末には、衆議院総選挙が行われ、新しい内閣が発足し、現在通常国会が開催され、厳しい財政状況の中、平成25年度予算の審議が行わ

れており、大型連休前には国の予算も成立する見通しでございます。組合といたしましても、今後も限られた予算、人員で組合運営をしていかなければなりませんので、さらなる経費の節減に努めながら、し尿処理施設の適正な管理運営に努めるとともに、万全な収集体制を確保し、環境衛生の向上を図ってまいり所存でございます。

処理状況につきましては、年間約35,000klのし尿や浄化槽汚泥を処理しておりますが、毎年下水道の普及により、減少傾向にありましたが、ここ1・2年は横ばい傾向にあり、これは、合併浄化槽や農業集落排水等の汚泥の搬入量の増加によるものと考えられます。今後は合併浄化槽や農業集落排水等の汚泥の搬入割合が多くなり、処理量は横ばい程度に推移していくのではないかと考えられます。

25年が経過している50kl/日施設は、老朽化に伴う処理能力の低下や搬入量の減少で、運転を休止し、100kl/日施設1系列で運転しておりますが、特に処理等には支障ございませんので、引き続き1系列で運転を行ってまいります。新しい100kl/日施設も15年が経過し、経年劣化による設備の老朽化が目立ち始めており、一部につきましては、補修が完了しているところもございますが、今後も予定を組みながら順次設備の更新や補修を行ってまいります。

肥料につきましては、東京電力福島原子力発電所の事故後、汚泥に放射性セシウムが含まれているため、生産を中止しており、現在、汚泥を焼却し、灰として、北茨城市にある最終処分場に埋め立て処分をお願いしているところです。焼却灰の放射性セシウム濃度は、当初2,400ベクレルありましたが、現在は1,100ベクレルと半分以下になっております。

さて、議会の内容ですが、平成25年度予算についてのご審議でございます。予算につきましては、歳入歳出総額それぞれ3億3,657万7,000円で、前年度予算に対して3,795万3,000円、率にして10.1%の減でございます。主な増減につきましては、設備の更

新工事で1億1,200万円の増、1名退職による人件費及び100kℓ／日施設の建設時に借りました償還金の返済完了による1億500万円の減でございます。

詳細につきましては、事務局より説明いたさせますので、なにとぞ、ご審議、ご決議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

議長（吉岡久男 君）

日程第4に入ります。

議案第1号、平成25年度常総衛生組合一般会計予算についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

局長（大滝 伸 君）

議案第1号、平成25年度常総衛生組合一般会計予算について、朗読説明

議長（吉岡久男 君）

議案第1号について、質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質疑ございませんか。

4 番（古川よし枝 君）

予算書13ページ工事請負費の説明の中で、100kℓ／日施設は、15年が経過し、設備の更新工事を行わなければならないということですが、このような施設の設備の耐用年数はどのくらいなのか、保守点検はどのように行っているのか、今後の建替え等の予定についてはどうか、3点を伺います。

局長（大滝 伸 君）

耐用年数につきましては、し尿処理施設の設備は8年でございますが、職員が常日頃点検整備を行い、悪いところを早めに発見し、修理をしておりますので、今まで15年間大きなトラブルなど発生したことはございません。

保守点検につきましては、毎日の点検は職員が行い、年1回メーカーが本体の整備、部品の交換などのメンテナンスを行っておりますので、耐用年数を経過しても問題なく運転をしております。

今後のし尿処理施設の整備等の予定につきましては、今までは一般的に20年を経過しますと、老朽化により、施設本体の更新工事の計画を立てなければなりませんでしたが、現在、各種設備機器類の整備をし、施設の延命を図っておりますので、今後15年ぐらいは今の状態で運転ができると思われれます。建設をしてから、30年ぐら経過しますと更新工事の準備をしなければならないと思っております。

議長（吉岡久男 君）

他に質疑ございませんか。

（なしの声あり）

議長（吉岡久男 君）

質疑ないようですので、議案1号を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長（吉岡久男 君）

ご異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり決定いたしました。

以上で本日の議事は全部終了いたしました。

平成25年第1回常総衛生組合定例会を閉会します。

閉会宣言

午後2時00分

会議規則第36条の規定により署名する。

議会議長 吉岡 久男

6番議員 倉持 守

7番議員 寺田 文彦